

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ37.В.01377
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373734
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
(наименование и место-нахождение изготовителя) Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Saint-Gobain Rigips GmbH.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Ruhler Strasse 50, 37619 Bodenwerder, Deutschland., Германия.
Телефон +49 5533 407243, факс +49 5533 407465.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Листы и плиты гипсокартонные декоративные перфорированные звукопоглощающие Rigitone (Ригитон)
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект (толщиной 10,0 ÷ 12,5 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 4213

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6809 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: №№ 3450/РС, 3451/РС от 27.08.2014 г. НИЛ ПБВ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия № C-DE.ПБ37.В.00578 от 29.08.2011 г. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.09.2014 по 31.08.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


В.А. Литвинов

ТСК ДИПЛОМАТ