

Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|--|--|---|
| Запах, баллы | 0 | Не более 2 |
| Мутность, ЕМФ | 1,4 | Не более 2,6 |
| Цветность, градусы | 1,7 | Не более 20 |
| Пенообразование | Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм | Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм |
| Водородный показатель (рН), ед. | 7,4 | В пределах 6-9 |
| Величина перманганатной окисляемости, мгО2/дм3 | 1,8 | Не более 5,0 |
| Ацетальдегид, мг/л, не более | менее 0,001 | 0,2 |
| Спирт метиловый, мг/л, не более | менее 0,001 | 3,0 |
| Фенол, мг/л, не более | менее 0,001 | 0,001 |
| Формальдегид, мг/л, не более | менее 0,001 | 0,05 |
| Цинк, мг/л, не более | менее 0,001 | 5,0 |
| Дибутилфталат, мг/л, не более | менее 0,001 | 0,2 |
| Тиурам Д, мг/л, не более | менее 0,001 | 1,0 |
| Каптакс, мг/л, не более | менее 0,001 | 5,0 |
| Стирол, мг/л, не более | менее 0,001 | 0,02 |

Область применения: **Герметизация и обустройство швов строительных конструкций в заглубленных, подземных и других сооружениях промышленного, гражданского и специального назначения, в том числе находящихся в контакте с питьевой водой**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Изделия марки "АКВАСТОП": гидроизоляционные шпонки, компенсаторы швов, уплотняющие профили из резиновой смеси на основе каучуков (Р) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.
подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Руднева Е.А.
Строкова С.Ю.

Руднева Е. А.

Строкова С. Ю.