



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00212
(номер сертификата соответствия)

001030
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Предел огнестойкости образца стены несущей, толщиной 200 мм, из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения т.м. «Bonolit» (марка по плотности не ниже D300, класс по прочности на сжатие не ниже B1,5, толщина не менее 200 мм), составляет REI 240, при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/пог. м (без учета собственного веса).



И.П. Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)



ТСК ДИПЛОМАТ

Мурат Аношин

С. А. Малыхин