


ВЕРНА



КОПИЯ
ВЕРНА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.09.П.009396.09.13

Дата 20.09.2013 г.

На основании заявления № 07338

от 28.08.2013

Организация-изготовитель: ООО "АКВАБАРЬЕР"
Адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 206 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "АКВАБАРЬЕР"
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 9 (Россия)

Наименование продукции: Изделия марки "АКВАСТОП": гидроизоляционные шпонки, компенсаторы швов, уплотняющие профили из резиновой смеси на основе каучуков (Р)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5772-001-58093526-11 "Изделия марки "АКВАСТОП" из полимерных материалов для герметизации швов строительных конструкций в заглубленных, подземных и других сооружениях"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, ТУ 5772-001-58093526-11 "Изделия марки "АКВАСТОП" из полимерных материалов для герметизации швов строительных конструкций в заглубленных, подземных и других сооружениях", протокол испытаний, этикетки, доверенность, регистрационные свидетельства

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция изготовлена из резиновых смесей на основе каучуков.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации), протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №340/340-ПТ от 18.06.2013 г.

№ 050467



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, баллы	0	Не более 2
Мутность, ЕМФ	1,4	Не более 2,6
Цветность, градусы	1,7	Не более 20
Пенообразование	Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм	Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм
Водородный показатель (рН), ед.	7,4	В пределах 6-9
Величина перманганатной окисляемости, мгО ₂ /дм ³	1,8	Не более 5,0
Ацетальдегид, мг/л, не более	менее 0,001	0,2
Спирт метиловый, мг/л, не более	менее 0,001	3,0
Фенол, мг/л, не более	менее 0,001	0,001
Формальдегид, мг/л, не более	менее 0,001	0,05
Цинк, мг/л, не более	менее 0,001	5,0
Дибутилфталат, мг/л, не более	менее 0,001	0,2
Тиурам Д, мг/л, не более	менее 0,001	1,0
Каптакс, мг/л, не более	менее 0,001	5,0
Стирол, мг/л, не более	менее 0,001	0,02

Область применения: **Герметизация и обустройство швов строительных конструкций в заглубленных, подземных и других сооружениях промышленного, гражданского и специального назначения, в том числе находящихся в контакте с питьевой водой**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Изделия марки "АКВАСТОП": гидроизоляционные шпонки, компенсаторы швов, уплотняющие профили из резиновой смеси на основе каучуков (Р) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**



Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Строкова С. Ю.