

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР026/2.Н.00053

(номер сертификата соответствия)

000484

(уникальный номер блока)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(индивидуальное и
коллективное предприятие
юридическое)

Общество с ограниченной ответственностью «Егорьевский Завод Строительных материалов». Адрес: 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Меланжистов, д. 3Б. ОГРН 1075011001383. Тел. (495)980-20-84, факс (495)984-56-08.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(индивидуальное и
коллективное предприятие
юридическое)

Общество с ограниченной ответственностью «Егорьевский Завод Строительных материалов». Адрес: 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Меланжистов, д. 3Б. Тел. (495)980-20-84, факс (495)984-56-08.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(индивидуальное и коллективное предприятие по
сертификации, выполняющее функции
сертификации)

ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д. 6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № ИСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 г. Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертификационной программе,
повторяющая проект декларации)

Конструкция ограждающая несущая из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения (марка по плотности не ниже D400, класс по прочности на сжатие не ниже В2,0, толщина не менее 200 мм, ГОСТ 31360-2007) на кладочном клеювом растворе. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 41 40

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(технические национальные стандарты, стандарты
организаций, условия заказа, условия договора на
исполнение требований которых произведена
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-96: предел огнестойкости фрагмента конструкции ограждающей несущей из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения на кладочном клеювом растворе составляет REI 240 при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/пог. м (без учета собственного веса); класс пожарной опасности К0(45).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 1 ед/сж-2012, 2 ед/сж/по-2012 от 09.01.2013 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», рег. № ИСОПБ ЮАБ0.RU.ИЦ.ПР.024/2 от 23.12.2011 г.; Акт о результатах оценки производства № 036 ед/сж/оп от 26.11.2012 г. ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», рег. № ИСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 датировано 23.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(копии документов, подтверждающих соответствие в связи со
сертификацией в отношении достоверности соответствия
продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.01.2013 по 15.01.2014



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова