



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001131.04.23 Дата 24. 04. 2023 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 23/02.12.000599-2 от 03.03.2023

Дата (период) проведения экспертизы: с 22.03.2023 по 24.04.2023

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "ИЗОГЕРТЗ ТЕХНОЛОГИИ" (ИНН:7733374602, ОГРН:1217700466455)
Адрес: 125476, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Тушино, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 3, помещ. 304 (Россия)

Объект экспертизы: Звукоизоляционные мембраны IZOGERTZ ELASTIC 2,0; 2,0 С; 3,7; 3,7 С; DUO 14; TRIPLEX

Сведения об изготовителе: ООО "ИЗОГЕРТЗ ТЕХНОЛОГИИ"
Адрес: 125371, г. Москва, 2-Тушинский пр-д, д.12 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.99.19-005-73585408-2022 "Звукоизоляционные мембраны IZOGERTZ ELASTIC"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.99.19-005-73585408-2022 "Звукоизоляционные мембраны IZOGERTZ ELASTIC", свидетельство на товарный знак, договор аренды, маркировка, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой изделия, состоящие из мембраны (натуральный и синтетический каучук, минеральный наполнитель класса сульфатов) без/с клеевой основой, с одно или двумя слоями синтетического войлока

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ИИ96) №77.23.02991 от 05.04.2023 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Запах воздушной среды, балл | 1 | не более 2 |
| Формальдегид, мг/м3 | 0,006 | 0,01 |

019261

Вещества, показатели (факторы)**Фактическое значение****Гигиенический норматив**

| | | |
|------------------------------------|--------------|-------|
| Стирол, мг/м ³ | менее 0,001 | 0,002 |
| Ксилол, мг/м ³ | 0,007 | 0,1 |
| Фенол, мг/м ³ | менее 0,0015 | 0,003 |
| Метиловый спирт, мг/м ³ | менее 0,08 | 0,5 |

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: формальдегиду, диметилтерефталату, ацетальдегиду, кальцию сульфату дигидрату.

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаза.

Область применения: В качестве звукоизоляционной прослойки в каркасных и бескаркасных конструкциях стен, потолков, перегородок из ГВЛ, ГКЛ, ОСБ, фанеры и других, полов как под "плавающую стяжку", так и под финишное напольное покрытие, а также в вентиляционных и канализационных трубах, системах кондиционирования, водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При хранении, транспортировке, производстве и применении соблюдение требований ТУ 23.99.19-005-73585408-2022. При установке применять СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (рукавицы), соблюдение требований инструкции по монтажу.


Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции, номер партии и дата изготовления, обозначение технических условий

Заключение: Продукция: Звукоизоляционные мембраны IZOGERTZ ELASTIC 2,0; 2,0 C; 3,7; 3,7 C; DUO 14; TRIPLEX соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6)
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по гигиене труда

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции.

Руководитель (заместитель) органа инспекции



Г. В. Васильева



Е.Л. Скворцова




В.Ю. Иванов

